

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK000001	13	Koridor	Zemin	Kaygan zemin nedeniyle düşme	Düşme,Kayma,Takılıp düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	İş Veren	ZEMİNLER DÜZENLİ KONTROL EDİLECEKTİR. ZEMİN KAYMAYA DÜŞMEYE NEDEN OLACAK ŞEKİLDE ISLAK BIRAKILMAYACAKTIR. KAYMA RİSKİ OLAN ALANLARA UYARI LEVHALARI ASILACAK.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/12/2024
735124BRK000002	6	Merdivenler	Tertip-Düzen	Merdiven uç kısımlarına kaymayı önleyici bant olmaması sonucu yaralanm	Ezilme,Düşme,İş gücü Kaybı,Kayma,Takılıp Düşme,Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	15	İş Veren	TÜM MERDİVENLERE DÜŞMEYİ ÖNLEYİCİ KAYMAZ BANT YAPIŞTIRILACAKTIR.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK000003	6	Asansör	Periyodik Bakım	Asansörün çalışmaması sonucu ortaya çıkan iş gücü kaybı	İş gücü kaybı, Maddi kayıp	4. Yüksek (Ayda Bir)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)	8	İş Veren	Asansörün bakımının yapılarak faaliyete geçirilmesi. Milli Eğitimden ödenek talep edildi. Olumsuz yanıt alındı.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	12/12/2024
735124BRK000004	6	Acil Çıkışlar	Acil Durum Organizasyonu	Acil Durumlarda ne yapılması gerektiğinin bilinmemesi	Bayılma, Çoklu Ölüm, Ezilme, İş gücü kaybı, Ölüm, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	İş Veren	Acil durum senaryolarının yapılması ACİL ÇIKIŞ PLANIN PERSONELE PAYLAŞILMASI ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRME VE UYARI LEVHALARININ ASILMASI	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	31/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK000005	7	Koridor	Elektrik Panosu	Elektrik panosunun kilitle olmaması	Elektrik çarpması, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Ölüm, Parlama, Yaralanma, Yangın, Yanık	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	İş Veren	Elektrik panolarına kilit yapılacaktır	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	31/10/2024
735124BRK000006	9	Isı merkezi	Doğalgaz	periyodik bakım	Maddi kayıp, Ölüm, Patlama, Yangın, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	İş Veren	Doğalgaz periyodik bakımı yapılacaktır.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK000007	7	Derslik	Pencere	Pencere korkuluklarının olmaması sonucu düşme, yaralanma.	Düşme,Ölüm,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	İş Veren	Okulun pencerelerine korkuluk yapılması.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/11/2024
735124BRK000008	6	Mutfak / Çay Ocağı	Elektrikli Cihazlar	Elektrikli cihazların kullanımı sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	İş Veren	Elektrikli cihazların doğru kullanımı ve bakımı yapıldı.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	31/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK000009	5	Bahçe	Korkuluklar	Bahçe duvarının üzerinde korkuluk olmaması	Ş Gücü Kaybı,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İş Veren	Bahçe duvarının üzerine korkuluk yapılması için Milli Eğitimden ödenek talep edildi.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	31/10/2024
735124BRK0000010	5	Bodrum Kat	Havalandırma	Havalandırmanın yetersiz olması	Aşırı Terleme,Bakteri,Stres,Terleme,Zehirlenme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İş Veren	Havalandırma sisteminin geliştirilmesi.ekstradan pencereler açılarak havalandırma sağlandı.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	30/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000011	5	Öğrenci Tuvaletleri	Islak Zemin	Islak zeminde düşme riski	Kayma,Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	İş Veren	Islak zemin kontrolünün hizmetlilerce yapılması ve zeminin ıslak bırakılmaması için personele gerekli talimatlar verildi.	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	24/12/2024
735124BRK0000012	6	Su deposu	Dezenfeksiyon	Su deposunun uzun süreli kullanımdan kaynaklı yıpranması	Enfeksiyon riski,Salgın Hastalık,Zehirlenme	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	İş Veren	Su deposunun yenilenmesi. 2017 yılında depo yenilendi.Su deposunun gerekli bakımları yapıldı.04.09.2023 tarihinde	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	31/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000013	5	Güvenlik	Tertip-Düzen	Güvenlik kulübe ve personelinin olmaması	ş gücü Kaybı,Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	12	İş Veren	Güvenlik personeli tutulması ve güvenlik kulübesi yapılması gerekli mercilere yazı yazılması.Güvenlik personeli temin edildi. Güvenlik kulübesi Okul içne alındı.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/12/2024
735124BRK0000014	5	Çok Amaçlı Salon	Havalandırma	Havalandırmanın yetersiz olması	Aşırı Terleme	4. Yüksek (Ayda Bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	4	İş Veren	Havalandırma sistemi geliştirilecek	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	24/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000015	5	Derslik	Zemin	Kaygan zemin nedeniyle düşme	Kayma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	İş Veren	Zeminin matlaştırılması.Zemin matlaştırıldı kaygan zemin bulunmuyor.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	24/12/2024
735124BRK0000016	6	Fen ve Teknoloji Laboratuvarı	Ecza Dolabı	ecza dolabının olmaması	Acil Müdahale Güçlüğü	4. Yüksek (Ayda Bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	4	İş Veren	Ecza dolabı tedarik edilecektir.Ecza dolabı tedarik edildi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	25/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000017	5	Hidrafor Odası	Periyodik Bakım	Çalışamaz halde	ş gücü kaybı	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	İş Veren	Çalışır hale getirilmesi için bakım yapılacak.Hidrofor çalışır hale getirildi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	26/12/2024
735124BRK0000018	5	Su deposu	Periyodik Bakım	Su deposunun kullanılamaması durumunda su kesildiği hallerde iş gücü kaybı ve hijyen	ş gücü kaybı	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	İş Veren	Su deposunun değiştirilmesi.2017 yılında su deposu değiştirildi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	24/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000019	5	Kütüphane	Cisim Düşmesi	dolapların devrilme tehlikesi	Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	4	İş Veren	Dolapların duvara sabitlenmesi.Dolaplar duvara sabitlendi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	24/12/2025
735124BRK0000020	5	Depo	Aydınlatma	yetersiz aydınlatma	Çarpma,Takılıp Düşme	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	İş Veren	Aydınlatmaların güçlendirilmesi.Bozuk olan ampüller yalıdı. Yanmayan ampüller değiştirildi.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	27/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000021	5	Engelli Tuvaleti	Sihhi Tesisat	Kaygan zemin nedeniyle düşme	ş gücü Kaybı	4. Yüksek (Ayda Bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	4	İş Veren	Su tesisatının tamir edilmesi.Su tesisatları tamir edildi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/12/2024
735124BRK0000022	5	Hizmetli / Görevli /Personel Odası	Ecza Dolabı	ecza dolabı olmaması	Acil Müdahale Güçlüğü	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	İş Veren	Ecza dolabı temini.Ecza dolabı temin edildi.	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	31/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000023	5	Hizmetli / Görevli /Personel Odası	Dolap	dolap devrilmesi	Devrilme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	İş Veren	dolapların duvara sabitlenmesi.Dolaplar sabitlendi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/12/2024
735124BRK0000024	6	Isı merkezi	Elektrik Tesisatı	lambaların yere düşmesi	Maddi kayıp,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	İş Veren	aydınlatma lambalarının sabitlenmesi ve bakımı.Aydınlatma lambaları sabitlendi.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	24/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000025	5	Çatı Katı	Böcek-Haşere	Hastalanma	Bakteri	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	6	İş Veren	İlaçlama yapılması.İlaçlama yapıldı.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	24/12/2024
735124BRK0000026	4	Acil Çıkışlar	Acil Durum Organizasyonu	acil durumlarda ne yapılması gerektiğinin bilinmemesi	Bayılma,Çoklu Ölüm,Ezilme,İş gücü kaybı,Ölüm,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	işveren	Personele acil durum ve ilkyardım eğitimi verildi.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/11/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000027	4	Koridor	Zemin	kaygan zemin nedeni ile düşme	Düşme,Kayma,Takılıp düşme,Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	işveren	ZEMİNLER DÜZENLİ KONTROL EDİLECEKTİR. ZEMİN KAYMAYA DÜŞMEYE NEDEN OLACAK ŞEKİLDE ISLAK BIRAKILMAYACAKTIR.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/12/2024
735124BRK0000028	5	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Ziyaretçi Prosedürü	Salgın durumlarında semptomları olan hastaları tespit etmeye yönelik araç ve gereçler		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ,Sebahat ÇİL	Araç ve Gereçlerin termini	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontori Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000029	3	Derslik	Uyarı Levhası	Okul, Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynakları tespit ve temin etmemiş.	Salgın hastalık	4. Yüksek (Ayda Bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	20	Cahit KARADENİZ	levhaların hazırlanıp plan doğrultusunda hareket edilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2024
735124BRK0000030	3	Derslik	Temizlik	Okul gerekli eğitimleri bir plan dâhilinde gerçekleştirmemiş, öğrenci ve personel yetkinliğini sağlamamış ve kayıtları mevcut değildir.		4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Cahit KARADENİZ,Mehmet SUBAŞI	Eğitim Verilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000031	2	Güvenlik	Talimatlar	Okula giriş kuralları, salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarına özgü belirlenmemiştir.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ,Beyhan KAYNAR	Güvenlik Personeli ihtiyacının karşılanması.Covit 19 salgını bittiği için tedbirler gevşetildi.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	23/10/2024
735124BRK0000032	2	Derslik	Tertip-Düzen	Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıflarda oturma düzeninin sağlık otoritelerince belirlenen önlemlere (yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmaması ve çapraz oturma düzeni vb.) uygunluğu sağlanmamıştır.		4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16	Cahit KARADENİZ,Mehmet SUBAŞI	sınıfların oturma düzenin sağlanması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: ŞEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000033	2	Bahçe	Tertip-Düzen	Bahçe ve açık oyun alanlarında bulunan oturma üniteleri salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü önlemlere (fiziki mesafe düzenlemeleri vb.) göre düzenlenmemiştir.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ, Mehmet SUBAŞI	Bahçenin sosyal mesafeye göre düzenlenmesi .Covit bittiği için bu düzenleme sona erdi.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	24/12/2024
735124BRK0000034	2	Öğrenci Tuvaletleri	Lavabo	Okul genelindeki lavabo ve gider bağlantılarının deveboyunlarının S sifon şeklinde olması sağlanmamıştır.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Cahit KARADENİZ	lavabo gider bağlantılarının s şeklinde olması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	23/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000035	2	Öğrenci Tuvaletleri	Temizlik	El kurutucu cihazların kullanılması engellenmemiştir		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ	Cihazların termin edilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/12/2024
735124BRK0000036	2	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Talimatlar	Danışma bölümü için, temizlik ve dezenfeksiyon planları mevcut değildir.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ,Beyhan KAYNAR	planlar hazırlanıp ilgili yerlere asılacaktır. Covit 19 bittiği için kaldırıldı.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000037	2	Güvenlik	Talimatlar	Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakmasının önemi bildirilmemiş.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ,Mehmet SUBAŞI	Veli iletişimi sağlanacak. Veli iletişimi sağlandı.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	25/12/2024
735124BRK0000038	2	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Tertip-Düzen	BBÖ planlaması; iletişim planlamasına uygun olarak kontrollü şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirmeyi içermiyor.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ,Beyhan KAYNAR	iletişim planı ve yönlendirme yapılacak	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	29/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontori Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000039	2	Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi	Eğitimsizlik	Hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolün sağlanması için etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için sorumlu olacak yetkin kişi/kişileri belirlenmemiş ve görevlendirilmemiştir.		4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16	Cahit KARADENİZ,Mehmet SUBAŞI	Sorumluluk personeline yeterli eğitim sağlanmıştır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	24/12/2024
735124BRK0000040	2	Derslik	Acil Durum Organizasyonu	Hasta kişinin olası temaslarının saptanması için bir yöntem belirlenmemiş.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ,Mehmet SUBAŞI	uygun yöntemin hazırlanması.COVID 19 bittiğinden iptal edilmiştir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	17/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: ŞEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000041	2	Giriş / Fuaie	Acil Durum Organizasyonu	Okul, uyulması gereken kurallara dair tedarikçiler bilgilendirilmemektedir.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ	Tedarikçilere eğitim verilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	29/10/2024
735124BRK0000042	2	Öğretmenler Odası	Alkol Bazlı El Antiseptiği	Alkol bazlı el antiseptiği bulunmamaktadır.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	15	Cahit KARADENİZ	Antiseptiğin termini.Antiseptik temin edildi.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	28/10/2025

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000043	2	Müdür Yardımcısı Odası	Havalandırma	Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmamış, havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrol ve bakımları yapılmamaktadır		4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Cahit KARADENİZ, Beyhan KAYNAR	Havalandırma sisteminin bakımı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	27/11/2024
735124BRK0000044	3	Mescid / Uygulama Mescidi	Acil Durum Organizasyonu	Dini kitaplar, tespih, takke, rahle, seccade, başörtüsü vb.nin ortak kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler mevcut değildir.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ, Mehmet SUBAŞI	tedbirlerin uygulanması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000045	2	Öğrenci Tuvaletleri	Acil Durum Organizasyonu	Öğrencilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/uyarı levhası konulmamıştır.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ,Beyhan KAYNAR	Gerekli afiş,poster ve levhaların termini ve düzenlenmesi	6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları	23/10/2024
735124BRK0000046	3	Bahçe	Temizlik	Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaraları bulunmamaktadır.		3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Cahit KARADENİZ,Beyhan KAYNAR	pedallı atık kumbaraların termini	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK000047	2	Toplantı Salonu	Havalandırma	Toplantı salonunda havalandırma sistemi yeterli değil	Bakteri,Stres,Terleme	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	İŞ VEREN	Açılmayan pencelerin tamiri , pencereler yetersiz ise aspiratör konulması	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	26/11/2024
735124BRK000048	2	Derslik	Sivri Köşeler	Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmamış	Çarpma,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	İŞ VEREN	Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmalı	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000049	3	Isı merkezi	Kazan	Periyodik bakımları yapılmıyor	İş gücü kaybı,Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Uzuv Kaybı,Yaralanma,Yanık,Yangın,Zehirlenme	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	İŞ VEREN	Patlama,yangın,zehirlenme işgücü kaybı, maddi kayıp, kimyevi ve termal yanıklar, yaralanma,uzuv kaybı,ölüm, toplu ölüm	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	31/12/2024
735124BRK0000050	3	Isı merkezi	Kazan	Duman kanalları ve baca çekişi kontrol edilmiyor	İş gücü kaybı,Ölüm,Patlama,Yanık,Yangın,Zehirlenme	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	İŞ VEREN	Bacaların yapımı, yıllık bakımı ve temizliği yaptırılmalıdır.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	31/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000051	3	Koridor	Tertip-Düzen	Koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmış değil	Ezilme,Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	İŞ VEREN	Koridorlarda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmalı	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/10/2024
735124BRK0000052	3	Kantin-Kafeterya	Zemin	Zemin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemelerden yapılmamış	Düşme,Ezilme,Kayma,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	İŞ VEREN,KANTİN İŞLETMECİSİ	Yürüme yoluna kaydırmaz malzeme kullanılmalı	Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği	30/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000053	3	Bahçe	Paratoner	Binada paratoner yok, Binadaki paratonerin yıllık bakımı yapılmamış	Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Yaralanma,Yanık,Yangın	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İŞ VEREN	Paratoner yaptırılmalı , yıllık bakım ve kontrolleri çizelge ile kontrol edilmeli, kesilmiş kablo eksiklikleri tamamlanıp dosyalanmalı	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	31/10/2024
735124BRK0000054	3	Bodrum Kat	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Binada duman olması muhtemel bölümde duman detektörü takılmamış	Acil Müdahale Güçlüğü,Maddi kayıp,Ölüm,Patlama,Yangın,Yaralanma,Zehirlenme	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	İŞ VEREN	Duman dedektörü takılmalı, yıllık bakımı ve kontrolleri yapılmalı.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	31/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000055	3	Koridor	Aydınlatma	Elektrik kesintilerinde geçici (şarjlı) aydınlatma sağlanmıyor	Çarpma,Ezilme,Ölüm,Takılı Düşme,Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	İŞ VEREN	Koridorlarda her 10 m de bir şarjlı aydınlatma olmalı, elektrik kesildiğinde otomatik yanmalı.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	31/10/2024
735124BRK0000056	2	Elektrik odası	Elektrik Tesisatı	?Binanın elektrik tesisatı, elektrik mühendisi veya teknisyenleri tarafından yılda bir defa kontrol edilmemiş	Elektrik çarpması,İş gücü kaybı,Ölüm,Yangın,Yanık	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	İŞ VEREN	Binanın elektrik tesisatı, elektrik mühendisi veya teknisyenleri tarafından yılda bir defa kontrol edilmeli.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	10/12/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000057	1	Genel	Dezenfeksiyon	Çalışanların ihmali sonucu dezenfeksiyon işlemlerinin sağlıklı yürütülememesi.	Enfeksiyon riski,Salgın Hastalık,Hastalık,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	işveren ve işveren vekili	temizlik personellerine eğitimin tekrarlanması,denetim ve kontrollerin sağlanması.	MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	31/10/2024
735124BRK0000058	1	Koridor	Zemin	Çalışanların ihmali sonucu kayma riski	Düşme,Kayma,Takılıp Düşme,Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	işveren ve işveren vekili	Temizlik faaliyetlerinde, paspas çekme işlemlerinin randevu usulü ile çalışan kurumumuzda ziyaretçi saatleri dışında gerçekleştirilmesi.	MEB-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu	31/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000059	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	salgın durumlarında septomları olan hastaları tespit edebilmeye yönelik çalışmalar planlanmamıştır	Biyolojik Riskler,Hastalık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	işveren ve işveren vekili	salgın durumlarında septomları olan hastaları tespit edebilmeye yönelik çalışmalar planlanacaktır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2024
735124BRK0000060	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	salgın durumlarında gerekli olan zorunlu etkinliklerin uygun önlemler alınarak yapılması planlanmamıştır	Biyolojik Riskler,Hastalık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	işveren ve işveren vekili	zorunlu etkinliklere yönelik uygulama 15/06/2026 şartları belirlenecektir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontori Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000061	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	salgın durumlarında öğrenciler ve velilerin devamsızlıklarının takip edilmesi devamsızlıklarında ki artışların salgın hastalıklarla ilişkili olması halinde yapılacak iş ve işlemler belirlenmemiştir.	Biyolojik Riskler,Hastalık,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	işveren ve işveren vekili	salgın durumlarına yönelik takip ve kontrol sistemi oluşturulacaktır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2024
735124BRK0000062	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	salgın durumlarında bulaşma riskini arttıracığından dolayı zorunlu olmayan toplu etkinliklerin iptal edilmesi planlanmamıştır	Biyolojik Riskler,Hastalık,Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	işveren ve işveren vekili	her durumda toplu etkinliklere yönelik planlama yapılacaktır	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
735124BRK0000063	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	salgın durumlarında okula acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi ile ilgili gerekli tedbirler alınmamıştır.	Biyolojik Riskler,Hastalık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	işveren ve işveren vekili	her durumda ziyaretçilere yönelik 15/06/2026 çalışmalar planlanacaktır.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2024
735124BRK0000064	1	Kazalar/Hastalıklar	Pandemi	Salgın hastalık dönemlerinde özgü bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı belirlenmemiştir	Biyolojik Riskler,Hastalık	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	işveren ve işveren vekili	bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı belirlenecektir.	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	31/10/2024

İLİ: GAZİANTEP
İLÇESİ: SEHİTKAMİL
KURUM ADI: Bahattin Teymur İlkokulu

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontori Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi

Riskler Analiz Ekibi	Adı Soyadı	İmza	Yardımcı Personel	Adı Soyadı	İmza
İşveren Vekili	Musa ERGİN		Sivil Savunma Uzmanı/Klüp Öğretmeni	-	
İş Güvenliği Uzmanı	-		Çalışan Temsilcisi	Mehmet Ali AKTAŞ	
İşyeri Hekimi	-		Destek Elemanı 1	Mehmet UYMAZ	
Destek Elemanı 2	-		Destek Elemanı 3	-	
Destek Elemanı 4	-		Bilgi Sahibi Çalışan 1	Şaban ÇÖVEN	
Bilgi Sahibi Çalışan 2	-		Bilgi Sahibi Çalışan 3	-	
Bilgi Sahibi Çalışan 4	-		Bilgi Sahibi Çalışan 5	-	
Bilgi Sahibi Çalışan 6	-		Bilgi Sahibi Çalışan 7	-	

ONAY

Mehmet Beyhan AKBAŞ